

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций Zorde 4.

Подземная станция и тип монтажа		Zorde 4 нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 4 высокий уровень грунтовых вод	Zorde 4 midi нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 4 midi высокий уровень грунтовых вод	Zorde 4 long нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 4 long высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.		4.3	7.5	5	8.5	5.6	9.4
Объём станции, м куб.		2	2	2.1	2.1	2.2	2.2
ЦПС (1:4), м куб./кг	Рекомендованное бетонирование 300 мм вокруг станции	2/2920	3.2/4660	2.5/3650	3.8/5540	3/4380	4.5/6570
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.4/520	0.7/910	0.5/650	0.8/1040	0.6/780	0.9/1170
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		1.6/2400	2.5/3750	2/3000	3/4500	2.4/3600	3.6/5400
Песок, м куб./кг		0.3/450	2.3/3450	0.4/600	2.6/3900	0.4/600	2.7/4050
ЦПС (1:4), м куб./кг	Сплошное бетонирование котлована	2.3/3350	5.5/8030	2.9/4230	6.4/9340	3.2/4660	7.2/10520
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.5/650	1.1/1430	0.6/780	1.3/1690	0.7/910	1.4/1820
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		1.8/2700	4.4/6600	2.3/3450	5.1/7650	2.5/3750	5.8/8700